

仕様書

1.概要

- (1)件名 介護老人保健施設こうのとりにおける商用電力の調達
- (2)場所 介護老人保健施設こうのとり
埼玉県鴻巣市八幡田 868-1
- (3)業種及び用途 介護老人保健施設

2.仕様

(1)供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、計量電圧(標準電圧)、標準周波数

1. 供給電気方式 交流3相3線式
2. 供給電圧(標準電圧) 6,000 ボルト
3. 計量電圧(標準電圧) 6,000 ボルト
4. 標準周波数 50 ヘルツ

(2)契約電力および予定使用電力量

1. 契約電力 254 キロワット
(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測し、算定される値が原則としてこれを超えないものとする。)
2. 予定使用電力量(年間) 895,205 キロワット時
(月別の予定使用電力量は、別紙1の通り)

別紙1 月別季節別予定使用電力量

	夏季電力量 kwh	その他季電力量	合計 kwh
4月		67,997	67,997
5月		57,956	57,956
6月		73,813	73,813
7月	40,961	35,841	76,802
8月	99,031		99,031
9月	89,716		89,716
10月	34,734	39,695	74,429
11月		60,863	60,863
12月		69,490	69,490
1月		78,814	78,814
2月		79,616	79,616
3月		66,678	66,678
合計	264,442	630,763	895,205