

## このとり照明リスト

稼働日数： 365日

場所	設置場所	部屋種別	設置形式	照明番号	電球仕様	台数	消費電力	照明型番	稼働時間	年間消費電力量	備考
							w		h	kW/年	
老健このとり1階	エントランス	ホール	天井照明	Cb防湿	FL40w-1	16	44	40W-1 防湿	10	2,569.6	
	玄関天井DL	ホール	天井ダウンライト	Jb防湿	FT27w	3	32		10	350.4	
	玄関ブラケット	ホール	ブラケット	イb	IL25w-2	2	50	LW86329	10	365.0	
	1階外部壁	ホール	ブラケット	Za	FCL20w-1	8	22		10	642.4	
		ホール	ブラケット(非)	ZaE	FCL20w-1	9	22	FTC21680	10	722.7	
	1階 風除室	ホール	天井ダウンライト	Jb	FT27w	4	32		10	467.2	
	玄関ホール	ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	4	64	NF33662ENH	10	934.4	
	下足室	ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	2	64	NF33662ENH	10	467.2	
	展示コーナ	ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	14	64	NF33662ENH	10	3,270.4	
		ホール	スポットライト	Oa	MH85w	8	85	NL08322WZ	10	2,482.0	
総師長室	事務所	事務所	天井照明埋込	Ea	FL40w-2	2	20.6	LED交換済み	9	135.3	LEDへ変更済み
会議室	会議室	会議室	天井照明埋込	Ea	FL40w-2	2	20.6	LED交換済み	6	90.2	LEDへ変更済み
事務所	事務所	事務所	天井照明埋込	Gc	FL40w-3	5	43.1	LED交換済み	9	707.9	LEDへ変更済み
	事務所	事務所	天井照明(非)	Ge	FL40w-3	1	129	ルーバー付	9	423.8	
	事務所	事務所	カウンター上	Ca	FL40w-1	4	16.3	LED交換済み	9	214.2	LEDへ変更済み
同上湯沸室	府室	府室	天井照明	Ei	FL40w-1	1	44	下面開放	6	96.4	
	府室	府室	ウォールライト	le	FL20w-1	1	22	乳白プラスチック	6	48.2	
当直室	ナースステーション	ナースステーション	天井照明(非)	Ei	FL40w-1	1	44	下面開放	24	385.4	
	ナースステーション	ナースステーション	ウォールライト	la	FL20w-1	1	22	乳白プラスチック	24	192.7	
配膳室	厨房	厨房	天井照明	Ea	FL40-2	2	20.6	LED交換済み	12	180.5	LEDへ変更済み
	厨房	厨房	ウォールライト	le	FL20w-1	1	22	乳白プラスチック	12	96.4	
施設長室	事務所	事務所	天井照明埋込	Gc	FL40w-3	3	43.1	LED交換済み	9	424.8	LEDへ変更済み
	事務所	事務所	天井照明(非)	Gd	FL40w-3	1	129	ルーバー付	9	423.8	
相談室	会議室	会議室	天井照明埋込	Gc	FL40w-2	2	43.1	LED交換済み	6	188.8	LEDへ変更済み
	会議室	会議室	天井照明埋込(非)	Gd	FL40w-2	1	85	ルーバー付	6	186.2	
廊下	共用部	共用部	天井照明埋込	Fa	FT27w-2	12	64	NF33662ENH	12	3,363.8	
食堂	共用部	共用部	天井照明DL	Jc	FT32w	20	35		12	3,066.0	
	共用部	共用部	ブラケット	Ua	FL20w-1	3	22	HW2621EL	12	289.1	
	共用部	共用部	天井照明埋込	Fa	FT27w-2	10	64	NF33662ENH	12	2,803.2	
	共用部	共用部	シャンデリヤ		IL60w-9	4	24		12	420.5	ランプのみ交換可
女子便所	手洗い	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	1	17		4	24.8	
	手洗い	手洗い	ウォールライト	Ub	FL20w-1	1	22	鉄製枠アクリル	4	32.1	
男子便所	手洗い	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	2	17		4	49.6	
	手洗い	手洗い	ウォールライト	Ub	FL20w-1	1	22	鉄製枠アクリル	4	32.1	
理美容室	府室	府室	天井照明埋込	Ea	FL40w-2	1	20.6	LED交換済み	6	45.1	LEDへ変更済み
	府室	府室	天井照明埋込(非)	Eb	FL40w-2	1	85	下面開放	6	186.2	
	府室	府室	ブラケット	Ua	FL20w-1	2	22	HW2621EL	6	96.4	
畳コーナー	ホール	ホール	シーリング	Di	FCL32w+30w	1	68	HAZ9794	10	248.2	
女子休憩室	その他	その他	天井照明露出	Dd	FL20w-3	2	66	乳白プラスチックカバー	1	48.2	
倉庫	その他	その他	天井照明	Ai	FL40w-1	2	16.3	LED交換済み	1	11.9	LEDへ変更済み
湯沸室-2	府室	府室	天井照明	Ei	FL40w-1	1	44	下面開放	6	96.4	
	府室	府室	ウォールライト	le	FL20w-1	1	22	乳白プラスチック	6	48.2	
職員玄関	共用部	共用部	天井照明DL	Jb	FT27w	2	32		12	280.3	
女子便所	手洗い	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	3	17		4	74.5	
女子便所	手洗い	手洗い	ウォールライト	Uc	FL20w-1	2	22	HN5256TEP	4	64.2	
男子便所	手洗い	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	3	17		4	74.5	
男子便所	手洗い	手洗い	ウォールライト	Uc	FL20w-1	1	22	HN5256TEP	4	32.1	
男子更衣室	府室	府室	天井照明露出	Da	FL40w-2	2	85	乳白プラスチックカバー	6	372.3	
女子更衣室	府室	府室	天井照明	Ea	FL40w-2	2	20.6	LED交換済み	6	90.2	LEDへ変更済み
	府室	府室	ウォールライト	le	FL20w-1	1	22	乳白プラスチック	6	48.2	
廊下-2	共用部	共用部	天井照明DL	Jb	FT27w	5	32		12	700.8	
浴室-1	厨房	厨房	天井照明DL	Ja	FT18w	1	21		12	92.0	
	厨房	厨房	ウォールライト	Uc	FL20w-1	1	23	HN5256TEP	12	100.7	
浴室-2	厨房	厨房	天井照明DL	Ja	FT18w	1	21		12	92.0	
	厨房	厨房	ウォールライト	Uc	FL20w-1	1	23	HN5256TEP	12	100.7	
ボランティア室	共用部	共用部	天井照明	Ea	FL40w-2	2	20.6	LED交換済み	12	180.5	LEDへ変更済み
リネン室	府室	府室	天井照明	Ai	40w-1	2	16.3	LED交換済み	6	71.4	LEDへ変更済み
ホール	ホール	ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	3	64	NF33662ENH	10	700.8	
ホール	ホール	ホール	天井照明DL	Ja	FT18w	1	21.5		10	78.5	
外部DL	共用部	共用部	天井照明DL	Jb	FT27w	3	32		12	420.5	
談話室	共用部	共用部	天井照明DL	Jb	FT27w	6	32		12	841.0	
廊下-3~10	共用部	共用部	天井照明	Fa	FT27w-2	13	4	NF33662ENH	12	227.8	
	共用部	共用部	天井照明	Hc	FL40w-1	25	16.3	LED交換済み	12	1,784.9	LEDへ変更済み
	共用部	共用部	天井照明	Fa	FT27w-2	2	64	NF33662ENH	12	560.6	
倉庫	その他	その他	天井照明	Ai	FL40w-1	1	44	逆富士型	1	16.1	
男子便所-2	手洗い	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	3	17		4	74.5	
	手洗い	手洗い	ウォールライト	Uc	FL20w-1	1	22	HN5256TEP	4	32.1	
女子便所-2	手洗い	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	4	17		4	99.3	
	手洗い	手洗い	ウォールライト	Uc	FL20w-1	2	22	HN5256TEP	4	64.2	
倉庫	その他	その他	天井照明	Ai	FL40w-1	1	44	逆富士型	1	16.1	
1人部屋×1	居室	居室	天井照明	Ea	FL40w-2	1	85	下面開放	12	372.3	
106,	居室	居室	ウォールライト	Ua	FL20w-1	1	22	HW2621EL	12	96.4	
	居室	居室	ベットライト	Ta	FT13w	1	17	ST267GPL	12	74.5	
	居室	居室	ブラケット	Sa	IL5w	1	5	IG2567	12	21.9	
2人部屋×4	居室	居室	天井照明	Ea	FL40w-2	8	85	下面開放	12	2,978.4	
110, 108,	居室	居室	ウォールライト	Ua	FL20w-1	4	22	HW2621EL	12	385.4	
療養室(1)(2)	居室	居室	ベットライト	Ta	FT13w	8	17	ST267GPL	12	595.7	

場所	設置場所	部屋種別	設置形式	照明番号	電球仕様	台数	消費電力	照明型番	稼働時間	年間消費電力量	備考
							w		h	kW/年	
		居室	ブラケット	Sa	IL5w	4	5	IG2567	12	87.6	
	3人部屋×1	居室	天井照明	Ea	FL40w-2	2	85	下面開放	12	744.6	
	108,	居室	ウォールライト	Ua	FL20w-1	1	22	HW2621EL	12	96.4	
		居室	ベットライト	Ta	FT13w	3	17	ST267GPL	12	223.4	
		居室	ブラケット	Sa	IL5w	1	5	IG2567	12	21.9	
	4人部屋×11	居室	天井照明	Ea	FL40w-2	22	85	下面開放	12	8,190.6	
	101, 102, 103,	居室	ウォールライト	Ua	FL20w-1	11	22	HW2621EL	12	1,060.0	
	111, 112, 113,	居室	ベットライト	Ta	FT13w	44	17	ST267GPL	12	3,276.2	
	115, 116, 117, 118, 107,	居室	ブラケット	Sa	IL5w	11	5	IG2567	12	240.9	
	談話室-2	ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	7	64	NF33662ENH	10	1,635.2	
	ホール 2	ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	5	64	NF33662ENH	10	1,168.0	
	電話コーナ	共用部	天井照明DL	Jb	FT27w	1	32		12	140.2	
	汚物処理室	府室	天井照明	Ai	FL40w-1	3	44	逆富士型	6	289.1	
		府室	ウォールライト	Uc	FL20w-1	1	22	アクリルパネル	6	48.2	
	EV前ホール	ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	2	64	NF33662ENH	10	467.2	
	浴室-3	府室	天井照明	Ja	FT18w	1	21.5		6	47.1	
		府室	ウォールライト	Uc	FL20w-1	1	22	HN5256TEP	6	48.2	
		府室	ブラケット防湿	Xa	FL40w-2	2	85	IB3510	6	372.3	
	男子便所-3	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	2	17		4	49.6	
		手洗い	ウォールライト	Uc	FL20w-1	1	22	HN5256TEP	4	32.1	
	女子便所-3	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	2	17		4	49.6	
		手洗い	ウォールライト	Uc	FL20w-1	1	22	HN5256TEP	4	32.1	
	サービスステーション	ナースステーション	天井照明	Gc	FL40w-3	5	43.1	LED交換済み	24	1,887.8	LEDへ変更済み
		ナースステーション	天井照明(非)	Gd	FL40w-3	2	129	ルーバー付	24	2,260.1	
		ナースステーション	間接照明	Ca	FL40w-1	4	16.3	LED交換済み	24	571.2	LEDへ変更済み
		ナースステーション	間接照明	Cc	FL20w-1	1	22	C-1	24	192.7	
		ナースステーション	天井照明DL	Ja	FT18w	1	21.5		24	188.3	
	同上診察室	事務所	天井照明	Ga	FL40w-2	1	31.9	LED交換済み	9	104.8	LEDへ変更済み
		事務所	天井照明(非)	Gb	FL40w-2	1	85	ルーバー付	9	279.2	
		事務所	ウォールライト	Ie	FL20w-1	1	22	乳白プラスチック	9	72.3	
	同上トイレ	手洗い	天井照明DL	Ja	FT18w	1	21.5		4	31.4	
	同上当直休憩室	府室	シーリング	Df	FCL40w+32w	1	79	FHA4329TEP	6	173.0	
	デイルーム	デイサービス	天井照明	Fa	FT28w-2	7	62	NF33662ENH	9	1,425.7	
	ホール 3	ホール	天井照明	Fa	FT28w-2	9	62	NF33662ENH	10	2,036.7	
	シャワー室	府室	天井照明DL	Ja	FT18w	1	21.5		6	47.1	
		府室	ブラケット防湿	Xa	FL40w-2	1	85	IB3510	6	186.2	
	SK室	その他	天井照明DL	Ja	FT18w	1	21.5		1	7.8	
	男子便所-5	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	4	17	ST267GPL	4	99.3	
		手洗い	ウォールライト	Ub	FL20w-1	1	22	鉄製枠アクリル	4	32.1	
	女子便所-5	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	4	17	ST267GPL	4	99.3	
		手洗い	ウォールライト	Ub	FL20w-1	2	22	鉄製枠アクリル	4	64.2	
	階段非常灯	非常灯	階段壁非常灯	Ma	FL40w-1(非)	2	44	階数表示あり	0	0.0	
		非常灯	階段壁灯	If	FL40w-1	1	44	鉄製枠アクリル	0	0.0	
老健ここのとり2階	レクリエーションルーム	ホール	天井照明DL	Jb	FT27w	28	32		10	3,270.4	
		ホール	天井照明	Hd	FL40w-2	19	31.6	LED交換済み	10	2,191.5	LEDへ変更済み
		ホール	天井DL水銀灯	Qa	H400w	1	425	40TD11LB	10	1,551.3	
		ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	4	64	NF33662ENH	10	934.4	
		ホール	流し元灯	Uc	FL20w-1	1	22	HN5256TEP	10	80.3	
		ホール	スポットライト	Oa	MH85w	12	85	NL08322WZ	10	3,723.0	
	OTコーナー	ホール	天井照明DL	Jb	FT27w	12	32		10	1,401.6	
		ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	4	64	NF33662ENH	10	934.4	
		ホール	スポットライト	Oa	MH85w	3	85	NL08322WZ	10	930.8	
		ホール	天井照明	Hd	FL40w-2	1	31.6	LED交換済み	10	115.3	LEDへ変更済み
		ホール	シャンデリア	電球交換	IL60w-5	2	300		10	2,190.0	ランプのみ交換可
	通所者デイルーム	デイサービス	天井照明DL	Jb	FT27w	12	32		9	1,261.4	
		デイサービス	天井照明	Fa	FT27w-2	4	64	NF33662ENH	9	841.0	
		デイサービス	ブラケット	rb	IL60w-1	4	60	NL80651	9	788.4	
		デイサービス	シャンデリア	電球交換	IL60w-5	2	300		9	1,971.0	ランプのみ交換可
	サービスステーション	ナースステーション	天井照明	Hd	FL40w-2	2	31.6	LED交換済み	24	553.6	LEDへ変更済み
		ナースステーション	流し元灯	Cc	FL20w-1	1	22	C-1	24	192.7	
	和室	会議室	天井照明埋込	Di	FCL32w+30w	2	68	HAZ9794	6	297.8	
		会議室	床の間灯	Cc	FL20w-1	1	22	C-1	6	48.2	
	男子便所(1)	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	2	17		4	49.6	
		手洗い	流し元灯	Uc	FL20w-1	1	22	アクリルパネル	4	32.1	
	通所者デイルーム	デイサービス	天井照明DL	Jc	FT36w	9	36		9	1,064.3	
		デイサービス	天井照明	Fa	FT27w-2	4	64	NF33662ENH	9	841.0	
		デイサービス	ブラケット	rb	IL60w-1	2	60	NL80651	9	394.2	
	配膳室	厨房	天井照明	Aa	FL40w-2	2	85	逆富士型	12	744.6	
		厨房	ウォールライト	Ie	FL20w-1	1	22	乳白プラスチック	12	96.4	
		厨房		Cc	FL20w-1	1	22	C-1	12	96.4	
	廊下-1	共用部	天井照明	Fa	FT27w-2	14	64	NF33662ENH	12	3,924.5	
		共用部	ウォールライト	Ua	FL20w-1	3	22	HW2621EL	12	289.1	
	女子便所(1)	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	3	17		4	74.5	
		手洗い	ウォールライト	Ub	FL20w-1	1	22	鉄製枠アクリル	4	32.1	
	SK室	その他	天井照明DL	Jf	FT13w	1	17		1	6.2	
	畳コーナー	会議室	天井照明埋込	Jf	FL40w-2	2	85	FEU4222	6	372.3	
	談話室	ホール	天井照明DL	Jb	FT27w	6	32		10	700.8	
	食堂	共用部	天井照明DL	Jb	FT27w	23	32		12	3,223.7	
		共用部	天井照明	Fa	FT27w-2	10	64	NF33662ENH	12	2,803.2	

場所	設置場所	部屋種別	設置形式	照明番号	電球仕様	台数	消費電力	照明型番	稼働時間	年間消費電力量	備考
							W		h	kW/年	
		共用部	シャンデリア	二A	IL60w-9	2	540		12	4,730.4	ランプのみ交換可
	特殊浴室	府室	天井照明防湿	Hbw	FL40w-1防湿	4	44	防湿 アクリルカバー	6	385.4	
		府室	ウオールライト	le	FL20w-1	1	22	乳白プラスチック	6	48.2	
	介護浴室	府室	天井照明防湿	Hbw	FL40w-1防湿	8	44	防湿 アクリルカバー	6	770.9	
		府室	ウオールライト	le	FL20w-1	2	22	乳白プラスチック	6	96.4	
	脱衣室 - 1	府室	天井照明	Ha	FL40w-2	5	85	乳白アクリルフラット	6	930.8	
		府室	ウオールライト	Ub	FL20w-1	3	22	鉄製枠アクリル	6	144.5	
		府室	天井照明DL入口	Jb	FT27w	2	32		6	140.2	
	一般浴室	府室	ブラケット防湿	Wa	IL60w 防湿	6	60	LW86336W	6	788.4	
		府室	浴槽ブラケット	Wa	IL60w 防湿	3	60	LW86336W	6	394.2	
	浴室トイレ	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	1	17		4	24.8	
	ポンプ室	その他	天井照明	Bi	FL40w-1	1	44	笠付C-1	1	16.1	
	洗濯室	府室	天井照明	Ai	FL40w-1	2	44	逆富士型	6	192.7	
		府室	ウオールライト	le	FL20w-1	1	22	アクリルパネル	6	48.2	
	廊下 (2)	共用部	天井照明	Hb	FL40w-1	31	44	乳白アクリルカバー	12	5,974.3	
		共用部	天井照明DL	Jb	FT27w	27	32		12	3,784.3	
		共用部	天井照明	Fa	FT27w-2	4	64	NF33662ENH	12	1,121.3	
	療養室 × 14	居室	天井照明	Ef	FL40w-2	28	85	下面開放	12	10,424.4	
	(1) ~ (14)	居室	ウオールライト	Ua	FL20w-1	14	23	HW2621EL	12	1,410.4	
		居室	常夜灯	Sa	IL5w	14	5	IG26557	12	306.6	
		居室	ベットライト	Ta	FT13w	56	17	ST267GPL	12	4,169.8	
	テラス前廊下	居室	天井照明	Jb	FT27w	6	32		12	841.0	
	倉庫 (1)	その他	天井照明	Ai	FL40w-1	2	44	逆富士型	1	32.1	
	男子便所 (2)	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	4	17		4	99.3	
		手洗い	ウオールライト	Ub	FL20w-1	1	23	鉄製枠アクリル	4	33.6	
	女子便所 (2)	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	4	17		4	99.3	
		手洗い	ウオールライト	Ub	FL20w-1	2	22	鉄製枠アクリル	4	64.2	
	サービスステーション	ナースステーション	天井照明	Gc	FL40w-3	5	43.1	LED交換済み	24	1,887.8	LEDへ変更済み
		ナースステーション	天井照明 (非)	Gd	FL40w-3	2	129	ルーバー付	24	2,260.1	
		ナースステーション	カウンター下	Ca	FL40w-1	5	16.3	LED交換済み	24	713.9	LEDへ変更済み
		ナースステーション	カウンター下	Cc	FL20w-1	1	22	C-1	24	192.7	
		ナースステーション	天井照明DL	Ja	FT18w	1	21.5		24	188.3	
	同上診察室	事務所	天井照明	Ga	FL40w-2	1	85	ルーバー付	9	279.2	
		事務所	天井照明 (非)	Gb	FL40w-2	1	85	ルーバー付	9	279.2	
		事務所	ウオールライト	le	FL20w-1	1	22	乳白プラスチック	9	72.3	
	同上トイレ	手洗い	天井照明DL	Ja	FT18w	1	21.5		4	31.4	
	同上当直休憩室	府室	シーリング	Df	FCL40w+32w	1	79	FHA4329TEP	6	173.0	
	談話室-2	ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	7	64	NF33662ENH	10	1,635.2	
	ホール 2	ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	5	64	NF33662ENH	10	1,168.0	
	電話コーナ	ホール	天井照明DL	Jb	FT27w	1	32		10	116.8	
	汚物処理室	府室	天井照明	Ai	FL40w-1	3	44	逆富士型	6	289.1	
		府室	ウオールライト	Uc	FL20w-1	1	22	アクリルパネル	6	48.2	
	EV前ホール	ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	2	64	NF33662ENH	10	467.2	
	男子便所-3	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	3	17		4	74.5	
		手洗い	ウオールライト	Uc	FL20w-1	1	22	HN5256TEP	4	32.1	
	女子便所-3	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	4	17		4	99.3	
		手洗い	ウオールライト	Uc	FL20w-1	2	22	HN5256TEP	4	64.2	
	通路	共用部	天井照明	Ai	FL40w-1	1	44	逆富士型	12	192.7	
	男子便所-5	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	2	17		4	49.6	
		手洗い	ウオールライト	Uc	FL20w-1	1	22	HN5256TEP	4	32.1	
	女子便所-5	手洗い	天井照明DL	Jf	FT13w	2	17		4	49.6	
		手洗い	ウオールライト	Uc	FL20w-1	1	22	HN5256TEP	4	32.1	
	SK室	その他	天井照明DL	Jf	FT13w	1	17		1	6.2	
給食棟1階	電気室	その他	天井取付	Bi	FL40w-1	5	44	笠付C-1	1	80.3	
		その他	天井照明 (非)	BJ	FL40w-1(非)	3	44	笠付C-1	1	48.2	
	機械室	その他	天井取付	Bi	FL40w-1	7	44	笠付C-1	1	112.4	
		その他	天井照明 (非)	BJ	FL40w-1(非)	4	44	笠付C-1	1	64.2	
	EV (2) 機械室	その他	天井照明 (非)	BJ	FL40w-1(非)	1	44	笠付C-1	1	16.1	
	倉庫 (1)	その他	天井取付	Ai	FL40w-1	1	44	逆富士型	1	16.1	
	売店	事務所	天井照明	Ea	FL40w-2	5	85	下面開放	9	1,396.1	
		事務所	天井照明 (非)	Eb	FL40w-2	1	85	下面開放	9	279.2	
	廊下	共用部	天井照明 (非)	Ed	FL20w-2	5	44	下面開放	12	963.6	
		共用部	天井照明	Ec	FL20w-2	3	44	下面開放	12	578.2	
		共用部	ウオールライト	lc	FL20w-1	1	22	アクリルパネル	12	96.4	
		共用部	天井照明	Fb	FT36w-3	1	106	NF33662	12	464.3	
	廊下トイレ	手洗い	天井照明DL	Ja	FT18w	2	21.5		4	62.8	
	男子職員休憩室	府室	シーリング	Dj	FCL40w+32w	1	79	HAZ88294	6	173.0	
		府室	天井照明DL	Ja	FT18w	2	21.5		6	94.2	
		府室	ウオールライト	Ua	FL20w-1	1	22	HW2621EL	6	48.2	
		府室	ユニットバス	Wa	IL60w	1	60	LW86336W	6	131.4	
	湯沸室	府室	天井照明	Ei	FL40w-1	1	44	下面開放	6	96.4	
		府室	ウオールライト	le	FL20w-1	1	22	鉄製枠アクリル	6	48.2	
	女子職員休憩室	府室	シーリング	Dj	FCL40w+32w	1	79	HAZ88294	6	173.0	
		府室	天井照明DL	Ja	FT18w	2	21.5		6	94.2	
		府室	ウオールライト	Ua	FL20w-1	1	22	HW2621EL	6	48.2	
		府室	ユニットバス	Wa	IL60w	1	60	LW86336W	6	131.4	
	EV (3) 機械室	その他	天井照明 (非)	BJ	FL40w-1(非)	4	44	笠付C-1	1	64.2	
	ゴミ置き場	その他	天井照明	Ai	FL40w-1	2	44	逆富士型	1	32.1	
	SP.ポンプ室	その他	天井照明	Bi	FL40w-1	2	44		1	32.1	

場所	設置場所	部屋種別	設置形式	照明番号	電球仕様	台数	消費電力	照明型番	稼働時間	年間消費電力量	備考
							W		h	kW/年	
	倉庫(5)	その他	天井照明	Ai	FL40w-1	2	44	逆富士型	1	32.1	
	倉庫(4)	その他	天井照明	Ai	FL40w-1	2	44	逆富士型	1	32.1	
	倉庫(3)	その他	天井照明	Ai	FL40w-1	2	44	逆富士型	1	32.1	
	廊下 SK	その他	天井照明	Ja	FT18w	1	21.5		1	7.8	
	外部照明	ホール	壁ブラケット	Ya	IL60w	10	60	IB39997	10	2,190.0	
	サービスヤード	ホール	天井照明防湿	Ae	FL40w-2 防湿	4	85		10	1,241.0	
給食棟2階	廊下(1)	共用部	天井照明	Fa	FT27w-2	9	64	NF33662ENH	12	2,522.9	
	廊下外部	共用部	天井照明	Fa	FT27w-2	2	64	NF33662ENH	12	560.6	
	ホール入口	ホール	天井照明DL	Jb	FT27w	10	32		10	1,168.0	
		ホール	ウオールライト	Ua	FL20w-1	2	22	HW2621EL	10	160.6	
	調理室	厨房	天井照明防湿	AaW	FL40w-2	25	85	SUS(白色)逆富士型	12	9,307.5	
		厨房	天井照明防湿(非)	AbW	FL40w-2	12	85	SUS(白色)逆富士型	12	4,467.6	
		厨房	天井照明防湿	AkW	FL20w-1	1	23	SUS(白色)逆富士型	12	100.7	
		厨房	フード内照明防湿	CbW	FL40w-1	17	44	SUS(白色)逆富士型	12	3,276.2	
		厨房	殺菌灯	Pa	FL15w-1	14	19	殺菌灯	12	1,165.1	
	冷蔵庫内	府室	天井照明防湿	AaW	FL40w-2	4	85	SUS(白色)逆富士型	6	744.6	
		府室	天井照明防湿(非)	AbW	FL40w-2	2	85	SUS(白色)逆富士型	6	372.3	
		府室	殺菌灯	Pa	FL15w-1	2	19	殺菌灯	6	83.2	
		府室	ウオールライト	le	FL20w-1	1	22	鉄製枠アクリル	6	48.2	
	衛生室	府室	天井照明防湿	AaW	FL40w-2	1	85	SUS(白色)逆富士型	6	186.2	
		府室	殺菌灯	Pa	FL15w-1	1	19	殺菌灯	6	41.6	
		府室	ウオールライト	le	FL20w-1	3	22	鉄製枠アクリル	6	144.5	
	食品庫	府室	天井照明	Ai	FL40w-1	2	44	逆富士型	6	192.7	
		府室	殺菌灯	Pa	FL15w-1	1	19	殺菌灯	6	41.6	
	ホール	ホール	天井照明DL	Jb	FT27w	40	32		10	4,672.0	
		ホール	天井照明レセップ	Ka	IL60w	6	60		10	1,314.0	
		ホール	ブラケット	Kc	IL40w	4	40	FNL80354WL	10	584.0	
		ホール	間接照明	Ca	FL40w-1	8	44	C-1	10	1,284.8	
		ホール	間接照明	Cc	FL20w-1	1	23	C-1	10	84.0	
		ホール	ウオールライト	Ua	FL20w-1	2	23	HW2621EL	10	167.9	
	ホールトイレ	手洗い	天井照明DL	Jb	FT27w	2	32		4	93.4	
		手洗い	流し元灯	Ua	FL20w-1	2	23	HW2621EL	4	67.2	
	倉庫	その他	天井照明	Ai	FL40w-1	1	44	逆富士型	1	16.1	
	玄関ホール	ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	2	64	NF33662ENH	10	467.2	
	EV(2)前廊下	ホール	天井照明(非)	Ed	FL20w-2	4	46	下面開放	10	671.6	
		ホール	天井照明	Ec	FL20w-2	3	46	下面開放	10	503.7	
		ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	1	64	NF33662ENH	10	233.6	
		ホール	ウオールライト	lc	FL20w-1	1	22	アクリルパネル	10	80.3	
	事務室	事務所	天井照明	Ga	FL40w-2	3	85	ルーバー付	9	837.7	
		事務所	天井照明(非)	Gb	FL40w-2	1	85	ルーバー付	9	279.2	
		事務所	ウオールライト	Uc	FL20w-1	1	22	アクリルパネル	9	72.3	
	男子便所	手洗い	天井照明DL	Jf	FT27w-1	1	32		4	46.7	
		手洗い	ウオールライト	Ub	FL20w-1	1	22	アクリルパネル	4	32.1	
	女子便所	手洗い	天井照明DL	Jf	FT27w-1	3	32		4	140.2	
		手洗い	ウオールライト	Ub	FL20w-1	1	22	アクリルパネル	4	32.1	
	更衣室	府室	天井照明LED	シーリング	LGC5161N	1	39.5	LED交換済み	6	86.5	LEDへ変更済み
	更衣室トイレ	手洗い	天井照明DL	Jf	FT27w-1	1	32		4	46.7	
		手洗い	ウオールライト	Ub	FL20w-1	1	22	アクリルパネル	4	32.1	
	取員休憩室	府室	天井照明	Ha	FL40w-2	3	85	乳白アクリルフラット	6	558.5	
		府室	天井照明DL	Jf	FT27w-1	1	32		6	70.1	
		府室	ユニットバス	Wa	IL60w	1	60	LW86336W	6	131.4	
		府室	ウオールライト	Ub	FL20w-1	1	22	アクリルパネル	6	48.2	
	階段非常灯	非常灯	階段壁非常灯	Mc	FL20w-1(非)	1	22	階数表示あり	0	0.0	
		非常灯	階段灯	Ai	FL40w-1	1	44	逆富士型	0	0.0	
精神棟1階	診察相談室	会議室	天井照明	Gc	FL40w-3	1	129	ルーバー付	6	282.5	
		会議室	天井照明(非)	Gd	FL40w-3	1	129	ルーバー付	6	282.5	
		会議室	ウオールライト	Ub	FL20w-1	1	22	鉄製枠アクリル	6	48.2	
	事務室	事務所	天井照明	Gc	FL40w-3	6	129	ルーバー付	9	2,542.6	
		事務所	天井照明(非)	Gd	FL40w-3	2	129	ルーバー付	9	847.5	
		事務所	カウンター下	Ja	FT18w	1	21.5		9	70.6	
	玄関風除室	ホール	天井照明DL	Jf	FT13w	5	17		10	310.3	
	玄関ホール	ホール	天井照明	Fa	FT27w-2	12	64	NF33662ENH	10	2,803.2	
		ホール	カウンター上DL	Jd	IL60w	1	60	ガラス付	10	219.0	
	倉庫(1)	その他	天井照明	Af	FL40w-2	1	85	逆富士型	1	31.0	
	器具室	その他	天井照明	Ai	FL40w-1	1	44	逆富士型	1	16.1	
	男子ロッカ室	府室	天井照明	Ai	FL40w-1	2	44	逆富士型	6	192.7	
		府室	ウオールライト	Uc	FL20w-1	2	22	アクリルパネル	6	96.4	
	女子ロッカ室	府室	天井照明	Ai	FL40w-1	2	44	逆富士型	6	192.7	
		府室	ウオールライト	Uc	FL20w-1	2	22	アクリルパネル	6	96.4	
	調理実習室	府室	天井照明	Aa	FL40w-2	5	85	下面開放	6	930.8	
		府室	天井照明(非)	Ab	FL40w-2	1	85	下面開放	6	186.2	
		府室	ウオールライト	la	FL20w-1	3	22	アクリルパネル	6	144.5	
	食堂	ホール	天井照明	Ea	FL40w-2	12	85	下面開放	10	3,723.0	
		ホール	天井照明(非)	Eb	FL40w-2	3	85	下面開放	10	930.8	
		ホール	天井照明DL	Jf	FT13w	14	17		10	868.7	
		ホール	ウオールライト	lf	FL40w-1	1	44	アクリルパネル	10	160.6	
	作業療法室(1)	デイサービス	天井照明	Ea	FL40w-2	8	85	下面開放	9	2,233.8	
		デイサービス	天井照明(非)	Eb	FL40w-2	1	85	下面開放	9	279.2	
	作業療法室(2)	デイサービス	天井照明	Ea	FL40w-2	5	85	下面開放	9	1,396.1	

