

鴻巣病院本館照明リスト

稼働日数：365 日

場所	設置場所	部屋種別	設置形式	照明番号	電球仕様	台数	消費電力	照明型番	稼働時間	年間消費電力量	備考
							W		h	kW/年	
本館 1階	電気室	その他	レースウェイ取付	C31	FL 32w-1	11	35	LHT41007-PH	1	140.5	
	発電機室	その他	レースウェイ取付	C31	FL 32w-1	6	35	LHT41007-PH	1	76.7	
	霊安室	その他	天井照明DL	f241	FHT24w	4	29	ﾊﾞﾅ NFT43705	1	42.3	
		その他	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	1	8.0	
	仮眠室	管理部門	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	54	FHR-42890-PH+CCFL管	9	177.4	CCFL変更済み
	SK	病棟	天井照明DL	f161	FHT 16w	1	17.5	昼光色	12	76.7	
	設備機械室	その他	レースウェイ取付	C31	FL 32w-1	23	35	LHT41007-PH	1	293.8	
	サービシヤード	管理部門	レースウェイ取付	C31	FL 32w-1	6	35	LHT41007-PH	9	689.9	
	中央倉庫	その他	天井照明埋込	F31	FL 32w-1	6	35	FHR-41890-PH	1	76.7	
	防災センター	外来	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	4	54	FHR-42890-PH+CCFL管	8	630.7	CCFL変更済み
	用具庫	その他	天井照明逆富士型	E32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	1	24.5	
	臨床検査室	外来	天井照明埋込	S32	Hf 32w-2	11	54	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付+CCFL管	8	1,734.5	CCFL変更済み
		外来	ウオールライト	M41	FL40w-1	4	27	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ+CCFL管	8	315.4	CCFL変更済み
	施設室	外来	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	3	27	FHR-41890-PH+CCFL管	8	236.5	CCFL変更済み
		外来		M21	FL20w-1	1	22	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	8	64.2	
	技収廊下	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	13	67	FHR-42890-PH	12	3,815.0	
	風除室（2）	病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	1	106	乳白ｱｸﾘﾙ	12	464.3	
		病棟	天井照明DL	f421	FHT24w	1	29	NL75202	12	127.0	
	ボンベ庫	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	消火ポンプ室	その他	レースウェイ取付	C31	FL 32w-1	2	35	LHT41007-PH	1	25.6	
	職員トイレ（女）	手洗い	ウオールライト	M21	FL20w-1	2	22	ﾐﾗｰﾗｲﾄ	4	64.2	
		手洗い	天井照明DL	a61	IL60w	5	60		4	438.0	
	職員トイレ（男）	手洗い	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	ﾐﾗｰﾗｲﾄ	4	32.1	
		手洗い	天井照明DL	a61	IL60w	3	60		4	262.8	
	女子更衣室	病棟	天井照明埋込	F31	FL 32w-1	4	27	FHR-41890-PH+CCFL管	12	473.0	CCFL変更済み
	男子更衣室	病棟	天井照明埋込	F31	FL 32w-1	2	35	FHR-41890-PH	12	306.6	
	交換機、シュレッター室	病棟	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	3	35	FHR-41890-PH	12	459.9	
	倉庫	その他	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	1	35	FHR-41890-PH	1	12.8	
	EPS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	PS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	準備室	病棟	天井照明埋込	S32	Hf 32w-2	1	67	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	12	293.5	
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	96.4	
	生理検査室（1）	外来	天井照明埋込	S32C	HFL32w-2 調光用照明器具	3	67	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	8	586.9	
	測定室	外来	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	8	195.6	
		外来	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	8	64.2	
	生理検査室（2）	外来	天井照明DL	f241	FHT 32w	4	36	ﾊﾞﾅ NFT43705	8	420.5	
	内視鏡監査室	中央診療	天井照明埋込	S32C	FL 32w-2 調光用照明器具	3	67	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	8	586.9	
		中央診療	流し元灯	M21	FL20w-1	2	22	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	8	128.5	
	中央材料室	その他	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	5	67	FHR-42890-PH	1	122.3	
		その他	ウオールライト	M41	FL40w-1	2	44	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	1	32.1	
	前室	外来	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	8	195.6	
	倉庫	厨房	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	1	27	FHR-41890-PH+CCFL管	12	118.3	CCFL変更済み
	看護部長室	管理部門	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	4	67	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	9	880.4	
		管理部門	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	9	72.3	
	当直室	病棟	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	12	293.5	
	売店	管理部門	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	4	67	FHR-42890-PH	9	880.4	
	歯科	外来	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	4	54	FHR-42890-PH+CCFL管	8	630.7	CCFL変更済み
		外来	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	8	64.2	
	検査待合室	外来	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	14	26	LED交換済み	8	1,062.9	LED交換済み
		外来	天井照明DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	1	5	LED交換済み	8	14.6	LED交換済み
	エレベーターホール	病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	8	26	LED交換済み	12	911.0	LED交換済み
		病棟	天井照明DL	g751	YYY65930LE9+1585im+NTS90351 28w	3	28	LED交換済み	12	367.9	LED交換済み
	診察待合室	外来	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	18	31.9	LED交換済み	8	1,676.7	LED交換済み
		外来	天井照明DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	12	5	LED交換済み	8	175.2	LED交換済み
	職員用廊下	病棟	天井照明埋込	l32	FL 32w-2	13	67	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	12	3,815.0	
	一般廊下	病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	32	26	LED交換済み	12	3,644.2	LED交換済み
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	3	22	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	289.1	
	渡り廊下	病棟	天井照明DL	c271 防湿	FDL27w	8	32	NFE21660	12	1,121.3	
	X線一般撮影室	中央診療	天井照明埋込	S32C	FL 32w-2 調光用照明器具	4	67	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	8	782.6	
		中央診療	使用中表示灯	W21	NNf11910LE1+FK11531 5w	1	5	LED交換済み	8	14.6	LED交換済み
	X線 操作室	中央診療	天井照明埋込	S32C	HFL32w-2 調光用照明器具	5	67	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	8	978.2	
		中央診療	天井照明DL	d101	IL 100w	4	100	ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付 調光用照明器具	8	1,168.0	
		中央診療	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	8	64.2	
		中央診療	トイレDL	f241	FHT 32w	1	36	ﾊﾞﾅ NFT43705	8	105.1	
	暗室	中央診療	天井照明DL	a61	IL60w	2	60		8	350.4	
		中央診療	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	8	64.2	
		中央診療	使用中表示灯	W21	NNf11910LE1+FK11531 5w	1	5	LED交換済み	8	14.6	LED交換済み
	画像保管庫	中央診療	天井照明埋込	F32C	FL 32w-2 調光用照明器具	2	67	FHR-42890-PH	8	391.3	
	X線 TV	中央診療	天井照明埋込	S32C	FL 32w-2 調光用照明器具	1	35	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	8	102.2	
		中央診療	天井照明埋込	S31C	FL32w-1 調光用照明器具	2	35	FHR-41890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	8	204.4	
		中央診療	使用中表示灯	W21	FL 10w-1	1	13		8	38.0	
	CT 室	中央診療	天井照明埋込	S32C	FL32w-2 調光用照明器具	4	35	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	8	408.8	
		中央診療	使用中表示灯	W21	NNf11910LE1+FK11531 5w	1	5	LED交換済み	8	14.6	LED交換済み
	医薬品情報管理室	中央診療	天井照明埋込	S32	FL32w-2	2	35	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	8	204.4	
		中央診療	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	8	64.2	
	薬品庫	その他	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	2	35	FHR-41890-PH	1	25.6	
	EPS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	廊下（1）	病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	4	26	LED交換済み	12	455.5	LED交換済み
	会議室	管理部門	天井照明埋込	Q32	Hf 32w-2	6	67	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付	9	1,320.6	
	心理室（1）	外来	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	2	106	乳白ｱｸﾘﾙ	8	619.0	
		外来		A31	FL 32w-1	4	35	32w C-1	8	408.8	
	心理室（2）	外来	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	2	106	乳白ｱｸﾘﾙ	8	619.0	
	女子便所（中央）	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	5	29	昼光色	4	211.7	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	3	17.5	昼光色	4	76.7	
	車椅子トイレ	手洗い	天井照明DL	a61	IL60w	2	60		4	175.2	
		手洗い	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	4	32.1	
	男子便所（中央）	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	5	29	昼光色	4	211.7	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	2	17.5	昼光色	4	51.1	

別表1

場所	設置場所	部屋種別	設置形式	照明番号	電球仕様	台数	消費電力	照明型番	稼働時間	年間消費電力量	備考
							W		h	kW/年	
	カンファレンス室	中央診療	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	2	26	LED交換済み	8	151.8	LED交換済み
	公衆電話	外来	天井スポットライト	a51E	DL非 XNG0660WNLE9 5.9w	2	4.6	LED交換済み	8	26.9	LED交換済み
	処置室	外来	天井照明埋込	S32C	FL32w-2 調光用照明器具	4	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	8	630.7	CCFL変更済み
	診察室（1）	外来	天井照明埋込	S32C	FL32w-2 調光用照明器具	4	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	8	630.7	CCFL変更済み
		外来	天井照明DL	M41	FL40w-1	1	44	金属枠アクリルカバー	8	128.5	
	診察室（2）	外来	天井照明埋込	S32C	FL32w-2 調光用照明器具	4	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	8	630.7	CCFL変更済み
		外来	ウォールライト	M41	FL40w-1	1	44	金属枠アクリルカバー	8	128.5	
	診察室（3）	外来	天井照明埋込	S32C	FL32w-2 調光用照明器具	4	54	FHR-42890-PH+CCFL管	8	630.7	CCFL変更済み
		外来	ウォールライト	M41	FL40w-1	1	44	金属枠アクリルカバー	8	128.5	
	診察室 内科	外来	天井照明埋込	S32C	FL32w-2 調光用照明器具	4	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	8	630.7	CCFL変更済み
		外来	ウォールライト	M41	FL40w-1	1	44	金属枠アクリルカバー	8	128.5	
	診察室（5）	外来	天井照明埋込	S32C	FL 32w-2 調光用照明器具	4	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	8	630.7	CCFL変更済み
		外来	ウォールライト	M41	FL40w-1	1	44	金属枠アクリルカバー	8	128.5	
	診察室（6）	外来	天井照明埋込	S32C	FL 32w-2 調光用照明器具	4	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	8	630.7	CCFL変更済み
		外来	ウォールライト	M41	FL40w-1	1	44	金属枠アクリルカバー	8	128.5	
	調剤室（薬局）	供給部門	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	12	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	6	1,419.1	CCFL変更済み
	テラス	外来	ブラケット防湿	n181	FPL 18w	4	21.5	カバーHLW9178EL	8	251.1	
		外来	スポットライト防湿	v131	JD 130w	2	130	カバーNL84160	8	759.2	
	喫茶コーナ	管理部門	天井照明DL	f241	FHT 24w	10	29	昼光色	9	952.7	
		管理部門	ブラケット	k41	IL 60w	2	60		9	394.2	
		管理部門	ウォールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠アクリルカバー	9	72.3	
	面接室（1）	管理部門	天井照明埋込	T554	FPL55w-4	2	214	NF54732P アクリルカバー付	9	1,406.0	
	面接室（2）	管理部門	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	2	67	FHR-42890-PH ルーパ付	9	440.2	
	面接室（3）	管理部門	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	2	67	FHR-42890-PH ルーパ付	9	440.2	
	車椅子置場	外来	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	2	106	乳白アクリル	8	619.0	
	事務部長室	管理部門	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	4	67	FHR-42890-PH ルーパ付	9	880.4	
	応接室	管理部門	天井照明埋込	T554	FPL55w-4	2	214	NF54732P アクリルカバー付	9	1,406.0	
	相談室	管理部門	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	6	67	FHR-42890-PH ルーパ付	9	1,320.6	
		管理部門	ミニキッチン	A10	FL10w	1	13	10w C-1	9	42.7	
	ロビー待合室	外来	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	18	26	LED交換済み	8	1,366.6	LED交換済み
		外来	天井照明DL	f241	FHT 24w	34	29	昼光色	8	2,879.1	
		外来	間接照明	A31	FL 32w-1	58	27	32w C-1+CCFL管	8	4,572.7	CCFL変更済み
		外来	天井照明DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	16	5	NL72602	8	233.6	
	事務室	管理部門	天井照明埋込	Q32	FL 32w-2	12	31.9	LED交換済み	9	1,257.5	LED交換済み
		管理部門	天井照明埋込	Q32S	FL 32w-2	3	31.9	LED交換済み	9	314.4	LED交換済み
		管理部門	天井照明埋込	Q32E	FL 32w-2	6	31.9	LED交換済み	9	628.7	LED交換済み
		管理部門	ミニキッチン	A10	FL10w	1	13	10w C-1	9	42.7	
		管理部門	セキュリティ用DL	f241	FHT 24w	2	29	昼光色	9	190.5	
		管理部門	カウンター下	A31	FL 32w-1	4	35	32w C-1	9	459.9	
	風除室	外来	天井照明DL	f241	FHT 24w	12	29	昼光色	8	1,016.2	
	メインエントランス	外来	天井DL水銀灯	f241	HQI 150w	52	175	水銀灯	8	26,572.0	
	駐輪場	外来	天井照明DL	c271 防湿	FDL27w	6	32	NFE21660	8	560.6	
	階段非常灯	その他	階段壁非常灯	K41	FL40w-1(非)	26	44	階数表示あり	1	417.6	
本館 2階	居室4人×4部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24W	8	29	NF21707	12	1,016.2	
	LED交換済み	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z	12	5	LED交換済み	12	262.8	
	202, 203,	病棟	常夜灯	J	電球	4	5	ND99001	12	87.6	
	204, 205,	病棟	トイレDL	c41	NNN7100LE1+NNN80003Z +4.5w	4	4.5	LED交換済み	12	78.8	LED交換済み
	居室1人×12部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24w	24	29	NF21707	12	3,048.5	
	206, 207, 208,211, 212, 213,	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	48	5	LED交換済み	12	1,051.2	
	214, 108, 109,110, 111, 112,	病棟	常夜灯	J	電球	12	5	ND99001	12	262.8	
		病棟	トイレDL	c41	NNN7100LE1+NNN80003Z +4.5w	12	4.5	LED交換済み	12	236.5	LED交換済み
	居室2人×1部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24w	2	29	NF21707	12	254.0	
	107,	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	2	5	LED交換済み	12	43.8	LED交換済み
		病棟	常夜灯	J	電球	1	5	ND99001	12	21.9	
	居室4人×16部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24w	36	29		12	4,572.7	
	209,201,214,216,217,102,103,104,105,	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	72	5	LED交換済み	12	1,576.8	LED交換済み
	106,107,113,114,115,116,117,	病棟	常夜灯	J	電球	16	5		12	350.4	
	在宅 和室	病棟		V25	FL20w-5	1	110	HA1985	12	481.8	
	101,	病棟		d241	FHT24w	2	29	NL75202	12	254.0	
	同上洗面室	病棟		d241	FHT24w	2	29	NL75202	12	254.0	
		病棟	ウォールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠アクリルカバー	12	96.4	
	同上トイレ	手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	2	20	昼光色	4	58.4	
	同上ユニットバス	病棟	ブラケット	Wa	IL60w	1	60	電球色	12	262.8	
	廊下	病棟	天井照明DL	f321	FHT 32w	104	12.4	LED交換済み	12	5,648.4	LED交換済み
	渡り廊下	病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	3	106	乳白アクリル	12	1,392.8	
	診療廊下	病棟	天井照明埋込	F32	Hf 32w-2	4	67	FHR-42890-PH	12	1,173.8	
	食堂 作業療法室	病棟	天井照明埋込	Y554	FPL 55w-4	16	75	LED交換済み	12	5,256.0	LED交換済み
		病棟	天井照明DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	6	5	LED交換済み	12	131.4	LED交換済み
		病棟	ウォールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠アクリルカバー	12	96.4	
		病棟	間接照明	A31	FL 32w-1	12	35	32w C-1	12	1,839.6	
	ナースステーション	共有	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	13	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	24	6,149.5	CCFL変更済み
		共有	ウォールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠アクリルカバー	24	192.7	
		共有	カウンター上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	1	5	LED交換済み	24	43.8	LED交換済み
	同上トイレ	手洗い	トイレDL	f161	FHT 16w	1	20	昼光色	4	29.2	
	同上休憩室	病棟	天井照明埋込	G32	FL 32w-2	2	54	FHR-42890-PH 乳白アクリルカバー付+CCFL管	12	473.0	CCFL変更済み
		病棟	ミニキッチン灯	A11	FL10w	1	13	10w C-1	12	56.9	
	診察室×3部屋 (1)(2)(3)	病棟	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	6	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	12	1,419.1	CCFL変更済み
	車椅子便所	手洗い	天井照明DL	a61	IL 60w	2	60		4	175.2	
	女子便所	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 32w	3	35	カバーNFT43705	4	153.3	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	3	20	昼光色	4	87.6	
	脱衣室	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	12	293.5	
		病棟	ウォールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠アクリルカバー	12	96.4	
	浴室	病棟	シーリング防湿	U30	FCL30w-1	4	35	カバーHW8931B	12	613.2	
	EPS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	PS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	洗濯室	供給部門	天井照明DL	f241	FHT 32w	1	35	カバーNFT43705	6	76.7	
	物干場	供給部門		c271	LDL27w	3	32	NFE21660	6	210.2	
	保健室控室	外来	天井照明埋込	G31	FL32w-1	4	35	FHR-41890-PH 乳白アクリルカバー付	8	408.8	
		外来	ウォールライト	M21	FL20w-1	2	22	金属枠アクリルカバー	8	128.5	
	保健室×4部屋	外来	天井照明DL	f241	FHT 32w	4	35	カバーNFT43705	8	408.8	

別表1

場所	設置場所	部屋種別	設置形式	照明番号	電球仕様	台数	消費電力	照明型番	稼働時間	年間消費電力量	備考
							W		h	kW/年	
	(1)(2)(3)(4)	外来	トイレDL	f161	FHT 16w	4	17.5	昼光色	8	204.4	
	カンファレンス室	外来	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	2	106	乳白ﾌｸﾘﾙ	8	619.0	
	面会室 (1)	病棟	天井照明埋込	G32	FL 32w-2	2	67	FHR-42890-PH 乳白ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	12	586.9	
	面会室 (2)	病棟	天井照明埋込	G32	FL 32w-2	2	67	FHR-42890-PH 乳白ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	12	586.9	
	洗濯室	供給部門	天井照明埋込	F31	Hf 32w-1	1	35	FHR-41890-PH	6	76.7	
		供給部門	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	6	48.2	
	男子便所	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	8	29	昼光色	4	338.7	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	3	17.5	昼光色	4	76.7	
	汚物室	病棟	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	2	35		12	306.6	
	車椅子便所	手洗い	天井照明DL	a61	IL 60w	2	60		4	175.2	
		手洗い	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	4	32.1	
	脱衣室	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	12	293.5	
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	96.4	
	浴室	病棟	シーリング防湿	U30	FCL30w-1	6	35	ﾊﾞﾅ HW8931B	12	919.8	
	当直室 (1)	病棟	天井照明埋込	F31	FL 32w-1	1	35	FHR-41890-PH	12	153.3	
		病棟	天井照明DL	f161	FHT 16w	1	17.5	昼光色	12	76.7	
	同上ユニットバス	病棟	ブラケット		IL60w	1	60	電球色	12	262.8	
	倉庫(1)	その他	天井照明逆富士型	E31	Hf 32w-1	2	35	逆富士型	1	25.6	
	EVホール	病棟	天井照明DL	T363	FPL36w-3	7	106	乳白ﾌｸﾘﾙ	12	3,250.0	
		病棟	天井照明DL	g751	YYY65930LE9+1585im+NTS90351 28w	4	28	LED交換済み	12	490.6	LED交換済み
		病棟	天井照明DL	d241	FHT 24w	6	29	ﾊﾞﾅ NLT217807	12	762.1	
	倉庫(2)	その他	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	2	35	逆富士型	1	25.6	
	カンファレンス室	病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	3	106	乳白ﾌｸﾘﾙ	12	1,392.8	
	当直室 (2)	共有	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	24	586.9	
		共有	天井照明DL	f161	FHT 16w	1	17.5	昼光色	24	153.3	
	脱衣室	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	2	67	FHR-42890-PH	12	586.9	
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	96.4	
	一般浴室	病棟	シーリング防湿	U30	FCL30w-1	6	35	ﾊﾞﾅ HW8931B	12	919.8	
	機械浴室	病棟	シーリング防湿	U30	FCL30w-1	9	35	ﾊﾞﾅ HW8931B	12	1,379.7	
	男子便所 (2)	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	3	29	昼光色	4	127.0	
		手洗い	天井照明DL	a61	IL 60w	8	60		4	700.8	
	女子便所 (2)	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	3	29	昼光色	4	127.0	
		手洗い	天井照明DL	a61	IL 60w	7	60		4	613.2	
	食堂 訓練室	病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	21	26	LED交換済み	12	2,391.5	LED交換済み
		病棟	間接照明	A31	FL 32w-1	22	35	32w C-1	12	3,372.6	
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	3	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	289.1	
	洗濯室 (2)	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	12	293.5	
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	96.4	
	汚物室 (2)	病棟	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	1	35	逆富士型	12	153.3	
	PS (2)	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	倉庫 (3)	その他	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	2	35	逆富士型	1	25.6	
	EPS (2)	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	ナースステーション	病棟	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	12	54	FHR-42890-PH ｵｰﾊﾞｰ付+CCFL管	12	2,838.2	CCFL変更済み
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	96.4	
	同上診療室	病棟	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	2	54	FHR-42890-PH ｵｰﾊﾞｰ付+CCFL管	12	473.0	CCFL変更済み
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	96.4	
	同上休憩室	病棟	天井照明埋込	G32	FL 32w-2	2	54	FHR-42890-PH 乳白ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付+CCFL管	12	473.0	CCFL変更済み
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	96.4	
	同上トイレ	手洗い	天井照明DL	a61	IL 60w	1	60		4	87.6	
	面会室 (1)	病棟	天井照明埋込	G32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH 乳白ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	12	293.5	
	面会室 (2)	病棟	天井照明埋込	G32	FL 32w-2	2	67	FHR-42890-PH 乳白ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	12	586.9	
	男子便所 (3)	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	5	29	昼光色	4	211.7	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	2	17.5	昼光色	4	51.1	
	女子便所 (3)	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	4	29	昼光色	4	169.4	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	2	17.5	昼光色	4	51.1	
本館 3階	居室1人×6部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24w	12	29	NF21707	12	1,524.2	
	308, 311, 315,	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	6	5	LED交換済み	12	131.4	LED交換済み
	316, 317, 318,	病棟	常夜灯	J	電球	6	5	ND99001	12	131.4	
		病棟	トイレDL	c41	NNN7100LE1+NNN80003Z +4.5w	6	4.5	LED交換済み	12	118.3	LED交換済み
	居室3人×2部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24w	4	29	NF21707	12	508.1	
	309, 310,	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	6	5	LED交換済み	12	131.4	
		病棟	常夜灯	J	電球	2	5	ND99001	12	43.8	
	居室4人×12部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24w	24	29	NF21707	12	3,048.5	
	301, 302, 303,304, 305, 306,	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	48	5	LED交換済み	12	1,051.2	LED交換済み
	307, 312, 313,314, 319, 320,	病棟	常夜灯	J	電球	12	5	ND99001	12	262.8	
	廊下	病棟	天井照明DL	f321	FHT 32w	60	35	ﾊﾞﾅ NFT43705	12	9,198.0	
		病棟	天井照明DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	1	5	LED交換済み	12	21.9	LED交換済み
	前室	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	2	67	FHR-42890-PH	12	586.9	
	観察室 (1)	病棟	天井照明DL	b101C	IL100w	1	100	調光用照明器具	12	438.0	
		病棟	天井照明DL	b61	IL60w	1	60	調光用照明器具	12	262.8	
	観察室 (2)	病棟	天井照明DL	b101C	IL100w	1	100	調光用照明器具	12	438.0	
		病棟	天井照明DL	b61	IL60w	1	60	調光用照明器具	12	262.8	
	倉庫 (1)	その他	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	2	35	Hf 32w-1	1	25.6	
	EPS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	Hf 32w-1	1	12.8	
	PS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	Hf 32w-1	1	12.8	
	EVホール	その他	天井照明DL	d241	FHT 24w	5	4.6	LED交換済み	1	8.4	LED交換済み
		その他	天井照明DL	m90	NNN62712W+NNN80003Z 7.2W	5	7.2	LED交換済み	1	13.1	LED交換済み
	ナースステーション	病棟	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	8	54	FHR-42890-PH ｵｰﾊﾞｰ付+CCFL管	12	1,892.2	CCFL変更済み
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	2	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	192.7	
	同上診察室	病棟	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	3	54	FHR-42890-PH ｵｰﾊﾞｰ付+CCFL管	12	709.6	CCFL変更済み
	同上休憩室	病棟	天井照明埋込	G32	FL 32w-2	2	54	FHR-42890-PH 乳白ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付+CCFL管	12	473.0	CCFL変更済み
	同上休憩室	病棟	ミニキッチン灯	A11	FL10w	1	13	10w C-1	12	56.9	
	同上トイレ	手洗い	天井照明DL	c61	IL60w	1	60		4	87.6	
	電話コーナ	外来		c61	IL60w	1	60		8	175.2	
	面会室	外来	天井照明埋込	G32	FL 32w-2	2	67	FHR-42890-PH 乳白ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	8	391.3	
	カンファレンス室	病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	2	106	乳白ﾌｸﾘﾙ	12	928.6	
	脱衣室	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	12	293.5	
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	96.4	
		病棟	天井照明DL	f161	FHT 16w	2	17.5	昼光色	12	153.3	
	一般浴室	病棟	シーリング防湿	U30	FCL30w-1	1	35	ﾊﾞﾅ HW8931B	12	153.3	

別表1

場所	設置場所	部屋種別	設置形式	照明番号	電球仕様	台数	消費電力	照明型番	稼働時間	年間消費電力量	備考
							W				
		病棟	シーリング防湿	U30	FCL30w-1	8	35	バナHW8931B	12	1,226.4	
	洗濯室	病棟	天井照明DL	a101	IL100w	4	100	昼光色	12	1,752.0	
	食堂、作業療法室	病棟	天井照明埋込	Y554	FPL 56w-4	12	75	LED交換済み	12	3,942.0	LED交換済み
		病棟	天井照明DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	9	5	LED交換済み	12	197.1	LED交換済み
		病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	6	26	LED交換済み	12	683.3	LED交換済み
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	3	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	289.1	
		病棟	間接照明	A31	FL 32w-1	24	35	使用不可	0	0.0	
	リネン室	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	12	293.5	
	倉庫（2）	その他	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	1	35	逆富士型	1	12.8	
	EPS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	汚物室	病棟	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	1	35	逆富士型	12	153.3	
	男子便所、洗面所	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	7	29	昼光色	4	296.4	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	2	20	昼光色	4	58.4	
	女子便所、洗面所	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	7	29	昼光色	4	296.4	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	5	20	昼光色	4	146.0	
	男子側車椅子便所	手洗い	天井照明DL	a61	IL 60w	2	60		4	175.2	
	女子側車椅子便所	手洗い	天井照明DL	a61	IL 60w	2	60		4	175.2	
本館 4階	居室1人×8部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24w	16	29	NF21707	12	2,032.3	
	401, 402, 409,	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	8	5	LED交換済み	12	175.2	LED交換済み
	412, 417, 418,	病棟	常夜灯	J	電球	8	5	ND99001	12	175.2	
	419, 420,	病棟	トイレDL	c41	NNN7100LE1+NNN80003Z +4.5w	8	4.5	LED交換済み	12	157.7	LED交換済み
	居室3人×2部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24w	4	29	NF21707	12	508.1	
	410, 411,	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	6	5	LED交換済み	12	131.4	LED交換済み
		病棟	常夜灯	J	電球	2	5	ND99001	12	43.8	
	居室4人×10部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24w	20	29	NF21707	12	2,540.4	
	403, 404, 405,406, 407, 408,	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	40	5	LED交換済み	12	876.0	LED交換済み
	413, 414, 415,416,	病棟	常夜灯	J	電球	10	5	ND99001	12	219.0	
	廊下	病棟	天井照明DL	f321	FHT 32w	60	35	バナNFT43705	12	9,198.0	
		病棟	天井照明DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	1	5	LED交換済み	12	21.9	LED交換済み
	前室	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	2	67	FHR-42890-PH	12	586.9	
	観察室（1）	病棟	天井照明DL	b101C	IL100w	1	100	調光用照明器具	12	438.0	
		病棟	天井照明DL	b61	IL60w	1	60	調光用照明器具	12	262.8	
	観察室（2）	病棟	天井照明DL	b101C	IL100w	1	100	調光用照明器具	12	438.0	
		病棟	天井照明DL	b61	IL60w	1	60	調光用照明器具	12	262.8	
	電話コーナ	病棟		c61	IL60w	1	60		12	262.8	
	EPS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	PS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	EVホール	病棟	天井照明DL	d241	FHT 24w	5	4.6	LED交換済み	12	100.7	LED交換済み
		病棟	天井照明DL	m90	NNN62712W+NNN80003Z 7.2W	5	7.2	LED交換済み	12	157.7	LED交換済み
	ナースステーション	病棟	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	8	54	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付+CCFL管	12	1,892.2	CCFL変更済み
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	2	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	192.7	
	同上診察室	病棟	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	3	54	FHR-42890-PH ﾎｰﾊﾞｰ付+CCFL管	12	709.6	CCFL変更済み
	同上休憩室	病棟		G32	FL 32w-2	2	54	FHR-42890-PH 乳白ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付+CCFL管	12	473.0	CCFL変更済み
	同上休憩室	病棟	ミニキッチン灯	A11	FL10w	1	13	10w C-1	12	56.9	
	同上トイレ	手洗い	天井照明DL	c61	IL60w	1	60		4	87.6	
	面会室	病棟	天井照明埋込	G32	FL 32w-2	2	67	FHR-42890-PH 乳白ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	12	586.9	
	カンファレンス室	病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	2	106	乳白ﾌｸﾘﾙ	12	928.6	
	脱衣室	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	12	293.5	
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	96.4	
		病棟	天井照明DL	f161	FHT 16w	2	17.5	昼光色	12	153.3	
	一般浴室	病棟	シーリング防湿	U30	FCL30w-1	1	35	バナHW8931B	12	153.3	
		病棟	シーリング防湿	U30	FCL30w-1	8	35	バナHW8931B	12	1,226.4	
	洗濯室	病棟	天井照明DL	a101	IL100w	4	100	昼光色	12	1,752.0	
	食堂、作業療法室	病棟	天井照明埋込	Y554	FPL 56w-4	12	75	LED交換済み	12	3,942.0	LED交換済み
		病棟	天井照明DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	9	5	LED交換済み	12	197.1	LED交換済み
		病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	6	26	LED交換済み	12	683.3	LED交換済み
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	3	22	金属枠ﾌｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	12	289.1	
		病棟	間接照明	A31	FL 32w-1	24	35	使用不可	12	3,679.2	
	リネン室	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	12	293.5	
	倉庫（2）	その他	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	1	35	FHR41890-PH	1	12.8	
	EPS	その他	壁付型反射型	B31	FL32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	汚物室	病棟	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	1	35	FHR41890-PH	12	153.3	
	男子便所、洗面所	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	7	29	昼光色	4	296.4	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	2	17.5	昼光色	4	51.1	
	女子便所、洗面所	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	7	29	昼光色	4	296.4	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	5	17.5	昼光色	4	127.8	
	男子側車椅子便所	手洗い	天井照明DL	a61	IL 60w	2	60		4	175.2	
	女子側車椅子便所	手洗い	天井照明DL	a61	IL 60w	2	60		4	175.2	
	居室1人×8部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24w	16	29	NF21707	12	2,032.3	
	501, 502, 509,	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	8	5	LED交換済み	12	175.2	LED交換済み
	512, 517, 518,	病棟	常夜灯	J	電球	8	5	ND99001	12	175.2	
	519, 520,	病棟	トイレDL	c41	NNN7100LE1+NNN80003Z +4.5w	8	4.5	LED交換済み	12	157.7	LED交換済み
	居室3人×2部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24w	4	29	NF21707	12	508.1	
	510, 511,	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	6	5	LED交換済み	12	131.4	LED交換済み
		病棟	常夜灯	J	電球	2	5	ND99001	12	43.8	
	居室4人×10部屋	病棟	室内通路DL	d241	FHT24w	20	29	NF21707	12	2,540.4	
	503, 504, 505,506, 507, 508,	病棟	ベット上DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	40	5	LED交換済み	12	876.0	LED交換済み
	513, 514, 515,516,	病棟	常夜灯	J	電球	10	5	ND99001	12	219.0	
	廊下	病棟	天井照明DL	f321	FHT 32w	60	35	バナNFT43705	12	9,198.0	
		病棟	天井照明DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	1	5	LED交換済み	12	21.9	LED交換済み
	前室	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	2	67	FHR-42890-PH	12	586.9	
	観察室（1）	病棟	天井照明DL	b101C	IL100w	1	100	調光用照明器具	12	438.0	
		病棟	天井照明DL	b61	IL60w	1	60	調光用照明器具	12	262.8	
	観察室（2）	病棟	天井照明DL	b101C	IL100w	1	100	調光用照明器具	12	438.0	
		病棟	天井照明DL	b61	IL60w	1	60	調光用照明器具	12	262.8	
	電話コーナ	病棟		c61	IL60w	1	60		12	262.8	
	EPS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	PS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	EVホール	病棟	天井照明DL	d241	FHT 24w	5	4.6	LED交換済み	12	100.7	LED交換済み
		病棟	天井照明DL	m90	NNN62712W+NNN80003Z 7.2W	5	7.2	LED交換済み	12	157.7	LED交換済み

別表1

場所	設置場所	部屋種別	設置形式	照明番号	電球仕様	台数	消費電力	照明型番	稼働時間	年間消費電力量	備考
							W		h	kW/年	
	ナースステーション	病棟	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	8	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	12	1,892.2	CCFL変更済み
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	2	22	アクリルカバー	12	192.7	
	同上診察室	病棟	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	3	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	12	709.6	CCFL変更済み
	同上休憩室	病棟		G32	FL 32w-2	2	54	FHR-42890-PH 乳白アクリルカバー付+CCFL管	12	473.0	CCFL変更済み
	同上休憩室	病棟	ミニキッチン灯	A11	FL10w	1	13	10w C-1	12	56.9	
	同上トイレ	手洗い	天井照明DL	c61	IL60w	1	60		4	87.6	
	面会室	病棟	天井照明埋込	G32	Hf 32w-2	2	67	FHR-42890-PH 乳白アクリルカバー付	12	586.9	
	カンファレンス室	病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	2	106	乳白アクリル	12	928.6	
	脱衣室	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	12	293.5	
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠アクリルカバー	12	96.4	
		病棟	天井照明DL	f161	FHT 16w	2	17.5	昼光色	12	153.3	
	一般浴室	病棟	シーリング防湿	U30	FCL30w-1	1	35	バナ HW8931B	12	153.3	
		病棟	シーリング防湿	U30	FCL30w-1	8	35	バナ HW8931B	12	1,226.4	
	洗濯室	病棟	天井照明DL	a101	IL100w	4	100	昼光色	12	1,752.0	
	食堂、作業療法室	病棟	天井照明埋込	Y554	FPL 56w-4	12	214	バナ NF54732P	12	11,247.8	
		病棟	天井照明DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	9	5	LED交換済み	12	197.1	LED交換済み
		病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	6	106	乳白アクリル	12	2,785.7	
		病棟	ウオールライト	M21	FL20w-1	3	22	金属枠アクリルカバー	12	289.1	
		病棟	間接照明	A31	FL 32w-1	24	35	使用不可	12	3,679.2	
	リネン室	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	12	293.5	
	倉庫（2）	その他	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	1	35	FHR41890-PH	1	12.8	
	EPS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	汚物室	病棟	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	1	35	FHR41890-PH	12	153.3	
	男子便所、洗面所	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	7	29	昼光色	4	296.4	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	2	17.5	昼光色	4	51.1	
	女子便所、洗面所	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	7	29	昼光色	4	296.4	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	5	17.5	昼光色	4	127.8	
	男子側車椅子便所	手洗い	天井照明DL	a61	IL 60w	2	60		4	175.2	
	女子側車椅子便所	手洗い	天井照明DL	a61	IL 60w	2	60		4	175.2	
本館 6階	EPS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	PS	その他	壁付型反射型	B31	FL 32w-1	1	35	片反射型	1	12.8	
	名誉院長室	管理部門	天井照明埋込	P32	FL 32w-2	3	67	フリ-F425HJY	9	660.3	
	EVホール	病棟	天井照明DL	g751	YYY65930LE9+1585im+NTS90351 28w	1	28	LED交換済み	12	122.6	LED交換済み
		病棟	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	2	106	ルーパ付	12	928.6	
	廊下	病棟	天井照明埋込	F31	FL 32w-1	12	35	FHR41890-PH	12	1,839.6	
	倉庫	その他	天井照明逆富士型	E31	FL 32w-1	1	35	逆富士型	1	12.8	
	男子便所	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	3	29	昼光色	4	127.0	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	1	17.5	昼光色	4	25.6	
		手洗い	天井照明DL	c61	IL60w	1	60		4	87.6	
	女子便所	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	1	29	昼光色	4	42.3	
		手洗い	天井照明DL	f161	FHT 16w	4	17.5	昼光色	4	102.2	
		手洗い	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠アクリルカバー	4	32.1	
	会議室	管理部門	天井照明埋込	Q32	FL 32w-2	8	67	FHR-42890-PH ルーパ付	9	1,760.8	
	図書室	病棟	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	6	67	FHR-42890-PH ルーパ付	12	1,760.8	
	当直室（1）	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	12	293.5	
		病棟	天井照明DL	f241	FHT 24w	2	29	昼光色	12	254.0	
	当直室（2）	病棟	天井照明埋込	F32	FL 32w-2	1	67	FHR-42890-PH	12	293.5	
		病棟	天井照明DL	f241	FHT 24w	2	29	昼光色	12	254.0	
	研究室	中央診療	天井照明埋込	Q32	FL 32w-2	12	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	8	1,892.2	CCFL変更済み
	医局	病棟	天井照明埋込	S32	FL 32w-2	8	54	FHR-42890-PH ルーパ付+CCFL管	12	1,892.2	CCFL変更済み
	同上トイレ	手洗い	天井照明DL	f241	FHT 24w	1	29	昼光色	4	42.3	
	同上湯沸室	病棟	天井照明DL	f241	FHT 24w	2	29	昼光色	12	254.0	
		病棟	流し元灯	N21	FL20w-1	1	22	キャビ-SW付	12	96.4	
	訪問室	外来	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	3	106	乳白アクリル	8	928.6	
		外来	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠アクリルカバー	8	64.2	
	副院長室	管理部門	天井照明埋込	T363	FPL36w-3	3	106	乳白アクリル	9	1,044.6	
		管理部門	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠アクリルカバー	9	72.3	
	応接室	外来	天井照明埋込	T554	FPL55w-4	2	214	乳白アクリル	8	1,249.8	
	医院長室	管理部門	天井照明埋込	Z554	FPL55w-4	4	214	NF54732P	9	2,812.0	
		管理部門	天井照明DL	m65	NNN61712W+NNN80003Z 5W	4	5	LED交換済み	9	65.7	LED交換済み
		管理部門	ウオールライト	M21	FL20w-1	1	22	金属枠アクリルカバー	9	72.3	
本館屋上	空調機置場	その他	ウオールライト	L21W	FL20w-1	6	22	アクリルカバー	1	48.2	
		その他	フットライト		IL 12w	2	20	BFB-1342W	1	14.6	
合計						2,423	87.0kW			301,761.4	

既存消費電力量 301,761