



既存動力盤内部にて
加圧ポンプ、排水ポンプ
開閉器に配線接続替

CV5.5-3C (加圧ポンプ)
CV3.5-3C (排水ポンプ)*2 E5.5
既存ラック上配線

井戸ポンプ用制御盤幹線 (別途工事)
トーホー様工事

新設動力分岐盤
新設ピット
綯鋼板蓋付

既存QB動力盤No.1に
NFB3P100AF/75AT増設
(別途工事)
東テク様工事
井戸ポンプ用制御盤
(別途工事)
トーホー様工事
既存キュービクル
CVT22Sa E5.5Sa
既存ピット内配線
(別途工事)

既存ピット

既存発電機

新設非常用発電機

3Φ3W 200V

CVT 22
MCB 3P 100AF/75AT

負荷名称	備考	容量 Kw	回路記号
給水ポンプ		3.70	1
排水ポンプ		0.75	2
排水ポンプ		0.75	3
井戸ポンプ		3.40	4

機器No. 機器明細
 MOB 3P 50AF/50AT × 1
 MOB-3P350AF/20AT × 2
 MOB 3P 50AF/30AT × 1

動力分岐盤図