

仕様書

1.概要

- (1)件名 鴻巣介護老人保健施設こうのとりにおける商用電力の調達
- (2)場所 鴻巣介護老人保健施設こうのとり
埼玉県鴻巣市八幡田 868-1
- (3)業種及び用途 介護老人保健施設

2.仕様

(1)供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、計量電圧(標準電圧)、標準周波数

1. 供給電気方式 交流3相3線式
2. 供給電圧(標準電圧) 6,000 ボルト
3. 計量電圧(標準電圧) 6,000 ボルト
4. 標準周波数 50 ヘルツ

(2)契約電力および予定使用電力量

1. 契約電力 355 キロワット
(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測し、算定される値が原則としてこれを超えないものとする。)
2. 予定使用電力量(年間) 790,320 キロワット時
(月別の予定使用電力量は、別紙1の通り)

別紙1 月別季節別予定使用電力量

	夏季電力量 kwh	その他季電力量	合計 kwh
4月		56,510	56,510
5月		45,327	45,327
6月		60,835	60,835
7月	36,914	32,300	69,214
8月	85,432		85,432
9月	72,847		72,847
10月	26,089	29,816	55,905
11月		50,971	50,971
12月		66,509	66,509
1月		82,239	82,239
2月		84,508	84,508
3月		60,023	60,023
合計	221,282	569,038	790,320